

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНИКОВ.

Председатели правления кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
- провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами кооператива с подписью в журнале;
- обеспечить содержание дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии;
- обеспечить своевременную очистку территории от мусора, листьев, сухой травы;
- оборудовать территорию средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
- для обеспечения пожаротушения на территории садоводческих товариществ должны предусматривать противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 куб.метров при числе участков более 300;
- установить соответствующие указатели у водоисточников, а также по направлению движения к ним;
- предусмотреть не менее двух въездов на территорию с шириной ворот не менее 4,5 м.

Члены кооперативов и садоводческих товариществ обязаны:

- обеспечить своевременную очистку территории от мусора, опавших листьев, сухой травы;
- расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз.постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров;
- не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений;
- не допускать хранения в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами;
- установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;
- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
- обеспечить участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- производить соединения и ответвления электропроводов при помощи скруток;
- выполнять соединение и ответвление проводов и кабелей без использования соединительных и ответвительных коробок.

Пожарная часть (профилактическая) Пожарно-спасательного отряда по Приморскому району.

Отдел надзорной деятельности Приморского района ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.